



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCŁAWIU**

Inowrocław, dnia 10 marca 2025 r.

KOMUNIKAT nr 7/2025

**Dotyczy wodociągu Chelmce, gm. Kruszwica, zaopatrującego w wodę świetlicę
wiejską w Witowicach**

W próbce wody pobranej w dniu 25.02.2025 r. w ww. punkcie, stwierdzono niezgodną z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wartość parametru:
ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C.

W związku z powyższym

woda może być używana do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, należy korzystać z wody wyłącznie po przegotowaniu.

Mając na uwadze poprawę jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu nakazał podjęcie działań naprawczych przez właściciela wodociągu. W przypadku zmiany sytuacji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wyda stosowny komunikat.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
Katarzyna Krzywińska-Żeromska

/Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/