

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zakup oraz dostawa agregatu prądotwórczego do Zakładu Energetyki Ciepłej w Kruszwicy”

I. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.

88-150 Kruszwica ul. Goplańska 2

NIP 5560004289

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.). Postępowanie prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą progu 130 000 zł netto.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa fabrycznie nowego, przemysłowego agregatu prądotwórczego na potrzeby zasilania awaryjnego pompy obiegowej 11,0 kW i uzupełniającej 5,5 kW oraz innych odbiorników pomocniczych. Agregat powinien zapewniać odpowiedni zapas mocy oraz możliwość pracy w trybie ciągłym i automatycznym.**

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zamontować w Zakładzie Energetyki Ciepłej w Kruszwicy, ul. Wiejska 47.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- a) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wskazane dokumenty Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wraz z urządzeniem objętym zamówieniem.
- b) Wykonawca dostarcza transportem własnym (wliczonym w cenę) agregat prądotwórczy do siedziby Zamawiającego.
- c) Agregat dostarczony zostanie w stanie gotowym do użytku, zalany płynami (poza paliwem), z baterią startową w komplecie.
- d) Wykonawca przeprowadzi pierwsze uruchomienie agregatu, oraz przeszkoli wybranych pracowników Zamawiającego z jego obsługi.

3. Wymagane minimalne parametry techniczne:

- a) Moc maksymalna - (ESP) min. 30,0 kW / 38,0 kVA.

- b) Moc znamionowa - (PRP) min. 27,0 kW / 34,0 kVA.
- c) Napięcie - 400 V (trójfazowe).
- d) Częstotliwość - 50 Hz.
- e) Prąd znamionowy maks. - 58 A.
- f) Rodzaj paliwa - Diesel (EN 590).
- g) Emisja spalin - bez emisyjny.
- h) Pojemność zbiornika paliwa - min. 180 l.
- i) Zużycie paliwa - maks. niż 10,8 l/h przy pełnym obciążeniu.
- j) Autonomia pracy - min. 18 h przy 100% obciążenia.
- k) Silnik 4-cylindrowy, chłodzony cieczą.
- l) Układ rozruchu - elektryczny, akumulator 12 V.
- m) Prądnica bezszczotkowa.
- n) Konstrukcja prądnicy – jednołożyskowa.
- o) Regulacja napięcia – automatyczna.
- p) Poziom hałasu - maks. 98 dBA/69 dBA z 7 m.
- q) Masa - maks. 1000 kg.
- r) Wymiary- maks. 2200 × 1050 × 1350 mm.
- s) Stopień zakłóceń THD - poniżej 3%.

4. Wymagane wyposażenie standardowe:

- a) Elektroniczny regulator obrotów silnika.
- b) System kontroli temperatury i ciśnienia oleju.
- c) Grzałka silnika z termostatem.
- d) Olej silnikowy.
- e) Płyn chłodzący
- f) Akumulator rozruchowy min. 100Ah z ładowarką.
- g) Wyłącznik główny.
- h) Sygnalizator dźwiękowy awarii.
- i) Przycisk awaryjnego zasilania.
- j) Filtr paliwa z separatorem wody.
- k) Wibroizolatory pod silnikiem i prądnicą.
- l) Tłumik spalin z kompensatorem drgań.
- m) Obudowa wyciszona.
- n) Ramozbiornik z przestrzenią retencyjną.
- o) Uchwyty rozładunkowe.
- p) Dokumentacja techniczna w języku polskim (karta katalogowa, instrukcja obsługi, schemat elektryczny).
- q) Sterownik umożliwiający automatyczny start w przypadku zaniku napięcia sieci wyposażony w:
 - interfejs graficzny,
 - kontrolę zasilania sieciowego,
 - automatyczny start generatora,
 - dziennik zdarzeń,
 - pomiar wartości prądu w 3 fazach,
 - pomiar wartości napięcia sieci i generatora,
 - pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej,
 - licznik energii czynnej i biernej generatora,
 - licznik czasu pracy, liczniki przeglądów,
 - pomiar napięcia akumulatora,

- pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy,
- wsparcie protokołu ModBus,
- możliwość podłączenia do internetu,
- moduł umożliwiający rozszerzenie funkcjonalności sterownika wg. specyficznego zapotrzebowania.

5. Wymagania wyposażenie dodatkowe:

- 1) Układ SZR (Samoczynne Załączanie Rezerwy) - system automatycznego przełączania zasilania, który w razie awarii prądu z sieci elektrycznej automatycznie uruchamia agregat prądotwórczy.

Inne:

- 1) Wykonawca w dniu odbioru zobowiązany jest do dostarczenia dokumentacji powykonawczej, zawierającej w szczególności wszelkie deklaracje i aprobaty techniczne, certyfikaty i dokumenty dopuszczenia do obrotu na obszarze Unii Europejskiej zastosowanych materiałów i podzespołów elektrycznych, kartę gwarancyjną agregatu prądotwórczego wraz z dokumentacją techniczną – ruchową i kartą katalogową oraz instrukcję obsługi w języku polskim.
- 2) Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta maszyny na terenie Polski, co powinien poświadczyć odpowiednim dokumentem, który należy dołączyć do umowy.
- 3) Wykonawca musi dysponować autoryzowanym przez producenta agregatu punktem serwisowym, znajdującym się w odległości drogowej nie większej niż 250 km od siedziby Zamawiającego oraz serwisem mobilnym umożliwiającym wykonywanie przeglądów i napraw w siedzibie Zamawiającego.
- 4) W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się zapewnić usługę serwisu gwarancyjnego, w tym wykonywanie przeglądów gwarancyjnych ściśle według wskazań producenta. Koszt pierwszego przeglądu gwarancyjnego pokrywa Wykonawca w całości (wraz z materiałami).
- 5) Protokół przeglądu gwarancyjnego należy dostarczyć do Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia wykonania przeglądu.
- 6) Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy.
- 7) Podjęcie naprawy przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę musi wynosić maksymalnie 12 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego.

Szczegółowe warunki realizacji i zasady wykonywania zamówienia określa umowa - wzór (załącznik nr 3).

Do oferty należy dołączyć załącznik 1A potwierdzający spełnianie wymaganych parametrów oferowanego sprzętu.

I. Okres, na jaki zostanie zawarta umowa:

Termin wykonania zamówienia: 14 dni od dnia zawarcia umowy.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) spełniają niżej wymieniony warunek:

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego.

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, tj.:

a) **nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.** Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

b) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, który zawarł układ z wierzycielami, albo którego działalność jest zawieszona.

- c) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
- 2. W celu potwierdzenia warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:**
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- 3. Wykonawca, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu, bądź przedstawi nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z postępowania.**
- 4. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w przypadku, gdy:**
- 1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
 - 2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
 - 3) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył dodatkowych wyjaśnień i/lub uzupełnień dokumentów dotyczących treści złożonych ofert w toku badania i oceny ofert,
 - 4) oferta nie została podpisana przez Wykonawcę,
 - 5) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 - 6) została złożona po terminie składania ofert.
- 5. W przypadku, gdy złożona oferta budzi wątpliwości Zamawiającego, jest nieczytelna lub nie zawiera wszystkich wymaganych załączników, Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania dodatkowych wyjaśnień i/lub uzupełnień dokumentów dotyczących treści złożonych ofert w toku badania i oceny ofert w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.**

III. Kryteria oceny ofert:

- 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:**

Nr	Nazwa kryterium	Waga:
1	Cena (C)	100 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium	Wzór
1	Cena (C) Liczba punktów = $(C_{min}/C_{of}) * 100$ gdzie:

	- Cmin- najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert - Cof – cena podana w ofercie
--	--

IV. Sposób obliczania całkowitej liczby punktów:

1. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
2. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów, Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

V. Miejsce i termin składania ofert

1. Wykonawca zamieszcza ofertę wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy i Zamawiającego, opisaną w następujący sposób:

.....
Nazwa i adres Wykonawcy

**Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o.
ul. Goplańska 2
88-150 Kruszwica**

Oferta na „Zakup oraz dostawa agregatu prądotwórczego do Zakładu Energetyki Ciepłej w Kruszwicy”

nie otwierać przed 21.11.2025 r. przed godz. 11:30

2. Ofertę należy przesłać na adres **Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o. ul. Goplańska 2, 88-150 Kruszwica.**
Zamawiający dopuszcza osobiste złożenie oferty w sekretariacie lub drogą mailową na adres sekretariat@pk-kruszwica.pl
3. **Termin składania ofert: do dnia 21.11.2025 r. do godz. 11:00.**
Zamawiający otworzy oferty w dniu 21.11.2025 r. o godz. 11:30.
4. **Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.**
5. **Do oferty należy dołączyć:**
 - 1) ofertę sporządzoną zgodnie z formularzem oferty w oryginale;

- 2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia w oryginale;
 - 3) Załącznik 1A – oferta techniczna;
 - 4) pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego – w oryginale lub poświadczony notarialnie.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VI. Kontakt z Zamawiającym

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, informacje i zawiadomienia składane przez Zamawiającego oraz Wykonawców przekazywane są pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy sp. z o.o., Goplańska 2, 88-150 Kruszwica.
2. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji drogą elektroniczną, Wykonawca zobowiązany jest oryginał tych dokumentów przesłać niezwłocznie pocztą na wskazany powyżej adres.
3. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia, a Zamawiający zobowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. O dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego Zamawiający poinformuje Wykonawców drogą mailową oraz zamieści ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
6. **Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym jest:**

Szczegółowych informacji udziela Zakład Energetyki Ciepłej w Kruszwicy w dniach poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00

Mateusz Wojtysiak tel. (52) 35 36 912 / e-mail: dec@pk-kruszwica.pl

Damian Ojczenasz tel. (52) 35 36 912 / e-mail: dec-tehnik@pk-kruszwica.pl

VII. Warunki płatności:

Kupujący zapłaci cenę Sprzedającemu w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na podstawie protokołu odbioru agregatu na wskazane konto bankowe.

VIII. Pozostałe informacje:

1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy, Zamawiający przewiduje możliwość wybrania kolejnego Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwięcej punktów w ramach oceny ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia.

RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunalne, ul. Goplańska 2, 88-150 Kruszwica;
- b) inspektorem ochrony danych osobowych w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Kruszwicy sp. z o.o. jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: mariusz.andryszak@gmail.com, telefon: 797 599 363;
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień spoczywający na Zamawiającym;
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy,

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy ;

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących postępowania;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących postępowania narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; – na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 15 RODO.

.....
Podpis Prezesa

Załączniki:

- 1) Formularz oferty
- 1A) Oferta techniczna,
- 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu,
- 3) Umowa wzór.