



NHŚ.9051.34.1.2026
Inowrocław, 04 marca 2026 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z o.o.
ul. Goplańska 2
88-150 Kruszwica

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 23 lutego 2026 r. w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Piecki, gm. Kruszwica z punktów:

- SUW,
- Bachorce, świetlica,
- Janocin, sklep spożywczy,
- Ostrowo, świetlica

przeprowadzonych przez J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, zawartych w sprawozdaniach z badań nr 155319/26/GDY, 155320/26/GDY, 155321/26/GDY, 155322/26/GDY z dnia 27 lutego 2026 r.

STWIERDZA

**warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu Piecki, gm. Kruszwica**

administrowanego przez
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Goplańska 2
88-150 Kruszwica

Uzasadnienie

Jakość wody o numerach próbek 155319/26/GDY i 155320/26/GDY pobranej na Stacji Uzdatniania Wody w Pieckach oraz na sieci wodociągu dot. świetlicy w Bachorcach) nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku 1C tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294) z uwagi na niezgodną z zaleceniami wartość parametru mętności:



SUW (numer próbki: 155319/26/GDY)

- mętność: 2,3 NTU (wartość parametryczna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości: do 1 NTU)

Bachorce, świetlica (numer próbki: 155320/26/GDY)

- mętność: 1,3 NTU (wartość parametryczna: akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości: do 1 NTU)

Jakość wody pobrana w ww. punktach poboru odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym określonym w załącznikach 1A tabela 1 u 1C tabela 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

Jakość wody w pozostałych punktach poboru, tj:

- Janocin, sklep spożywczy (numer próbki: 155321/26/GDY),

- Ostrowo, świetlica (numer próbki: 155322/26/GDY),

w badanym zakresie mikrobiologicznym i fizykochemicznym, odpowiada wymaganiom określonym w załącznikach 1A tabela 1, 1C tabela 1 i tabela 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017r. poz. 2294).

Ww. ocena jakości wody do spożycia dotyczy wodociągu Piecki o wydajności rzeczywistej ok. 400 m³/dobę i 2259 osób zaopatrywanych w wodę. Woda uzdatniania jest metodami cedzenia, filtrowania, odmanganiania, odżelaziania, dezynfekcji chemicznej.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Inowrocławiu
Katarzyna Krzywińska-Żeromska
specjalista epidemiologii

/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat (e-Doręczenia) – elektronicznie

2. a/a – egz. nr 1

Do wiadomości:

3. Burmistrz Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica (e-Doręczenia)

- elektronicznie